



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. ШАХТЕРСК  
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»  
(ГБУ «ПСО Г. ШАХТЕРСК МЧС ДНР»)

ДНР 86211 город Шахтерск ул. 50 лет СССР дом 59 тел./ факс (06-255) 4-36-37

Web: [www.dnmchs.ru](http://www.dnmchs.ru)

Идентификационный код 51000270

E-mail: [shahtersk@mail.dnmchs.ru](mailto:shahtersk@mail.dnmchs.ru)

МДОУ № 17  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о.заведующего МДОУ  
«Ясли –сад № 19 города Кировское»  
Костенко Ю.Г.

**СПРАВКА**  
**о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма отдела образования администрации города Кировское №844/01-13 от «02» августа 2022 г. проведено пожарно-техническое обследование МДОУ «Ясли –сад № 19 города Кировское» по адресу: г. Кировское, микрорайон Молодёжный, 24.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

начальником группы НД и ПР- главным государственным инспектором по пожарному надзору города 32 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР» майором службы гражданской защиты Быцудей Сергеем Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «11» августа 2022г. по «11» августа 2022г.

Обследование проведено в присутствии: и. о. заведующего МДОУ «Ясли –сад № 19 города Кировское» Костенко Юлии Геннадиевны.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не разработана и не утверждена приказом общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республики, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 г. № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 г. регистрационный № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.11., приложение 2.
2.	Не произведён замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок.	ППБ ДНР п.3.1.34.
3.	Не предоставлен протокол проведения зануления или заземления в соответствии с требованиями разделов ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01 всего электрооборудования.	ППБ ДНР п.3.1.32.

4.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ	ППБ ДНР п.4.3.8.
5.	Эвакуационные выходы, в т.ч. в спальнях помещениях, не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	ППБ ДНР п.4.3.9. ДБН В.2.2-4-97 п. 4.18.
6.	В помещении бассейна электронагревательный бак не обеспечен аппаратурой защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов.	ППБ ДНР п.5.1.3.
7.	Не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в помещениях бассейна с организацией имеющей лицензию на право проведения этих работ.	ППБ ДНР п.6.1.3.
8.	Сигнал от приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации не выведен на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны (помещение бассейна).	ППБ ДНР п.6.1.20.
9.	Ручные пожарные извещатели не защищены от механических повреждений, несанкционированного срабатывания. Не опломбированы приборы ручного пуска АПС.	ППБ ДНР п. 6.1.22, ДБН В.2.5.-56-2010, приложение Л п. Л.6.9.
10.	Групповые электрощитки не обеспечены схемой подключения потребителей.	ППБ ДНР п.5.1.22.
11.	В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и другие покрытия не прикреплены жестко к полу.	ППБ ДНР п.7.2.2.
12.	Двери эвакуационных выходов ведущие наружу из детских групп, расположенных на 2 этаже открываются не в направлении выхода из групп (группа № 9,11,5,6).	ППБ ДНР п.4.3.4.
13.	Эвакуационный выход со второго этажа детской группы (группа № 4), с первого этажа 2 детских групп (группа № 1,7) отсутствует (заложена кирпичной кладкой).	ППБ ДНР п.4.3.1.
14.	Проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: дверь в помещение сушильно-гладильной и стиральной выполнена не противопожарная 2-	ППБ ДНР п.4.2.4 ДБН В.2.2-4-97, п.3.76.

	го типа, с прибором для самозакрывания и уплотнением в притворах).	
15.	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38-2008, приложение А (обязательное), п. 15.
16.	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.
17.	Помещения здания учреждения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1. п. 4.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение В, таблица В.1, п.7.2.
18.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм (типа СО-3)	ППБ ДНР п.6.2.1. п. 8.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г, таблица Г.1, п.4.

Обследование проведено:

Начальником группы НД и ПР-  
главным государственным инспектором  
по пожарному надзору города  
32 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Шахтёрск МЧС ДНР»  
майором службы гражданской защиты  
Быцудей Сергеем Александровичем  
(Должность, звание, Ф.И.О.)



(подпись)

Экземпляр справки получил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«    »                    20    г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)